#### 一、大金空调面板设置

- 1、检查大金空调室内机是否有 F1/F2 通信接口(如无此接口无法进行网络通信)
- 2、空调适配器接 F1/F2
- 3、设置空调 id 如图 1-2





图二

- 同时长按《风量调节与滤网清洗》,进入图二,(当网络中无空调适配器或其他通信设备
  时图二现场设定地址不是 00)
- 当出现 00 现场设置,地址范围 1-00~4-15, 1-00 代表地址 1, 2-00 代表地址 17



- 按下《菜单/确定》键,代码不闪烁,地址编辑完成,如果需要更改设定的地址,请在此 画面再次按下《菜单/确定》键,恢复到编辑状态
- 代码闪烁时可通过左右箭头修改地址
- 按下《滤网清洗信号复位》键,恢复到初始状态,设定完成 (其它设置请参考大金空调使用说明书)
- 二、手机 APP 设置
  - 1. 登录手机 APP

2. 右上角(+)选择空调适配器(wifi版本)按照手机 APP 提示操作(如图 3-4)

<	添加空调适配器	く返回 智能配置
	请确认空调适配器接入220V电源,F1、F2与空 调连接,当蓝灯开始慢闪,点击下一步	<b>?</b>
	inod	链接WLAN 选择一个可用的WLAN,让设备接入网络
	<b>U</b>	test001
	取消下一步	•
	如果蓝灯没有慢闪,请按下重置孔 直接蓝灯慢闪后松开	1155

3、选择控制设备(如大金空调或大金新风)

<	Wifi协议转换器	设置
控制设备		无〉
控制设备通讯方式	Ĉ.	

4、添加设备信息如下图 名称、区域、设备地址码

<	设备设置	保存
设备名称		主卧 >
所属区域		1层主卧 >
设备地址码		1 >

注意: 空调适配器相互之间不可互用, 一一对应, 如大金空调适配器, 配置的时候只能选择大金空调 或大金新风, 不可以选择其他空调

## 东芝空调手机 APP 配置说明

#### 一、东芝空调面板设置

- 检查东芝空调室内机或室外机是否有 U1/U2 接口(无此接口无法进行网络通信)
- 空调适配器接 U1/U2
- 设置空调 id 如图 1









长按 TEST + SET +CL 直到屏幕显示内容抬手

按面板上 TEMP 上下箭头将 CODE No 修改为 3 如图 2

按面板上 TIME 上下箭头修改 SET DATA 00 02 (如图 2 修改范围 1-64) 此码与手机 APP 进行设置一致 长按 SET 保存

长按 TEST 退出(其它设置请参考东芝使用说明书)

- 二、手机 APP 设置
  - 1. 登录手机 APP
  - 2. 右上角(+)选择空调适配器(wifi版本)按照手机 APP 提示操作(如图 3-4)

く 添加空调适配器	く返回 智能配置
请确认空调适配器接入220V电源,F1、F2与空 调连接,当蓝灯开始慢闪,点击下一步	<b>?</b>
thod .	<b>链接WLAN</b> 选择一个可用的WLAN,让设备接入网络
	test001
	4
取消 下一步	
如果蓝灯没有慢闪,请按下重置孔 直接蓝灯慢闪后松开	<b>2015日</b>

3、选择控制设备(如东芝中央空调或东芝新风)

<	Wifi协议转换器	设置
控制设备		无 >
控制设备通讯方:	zΐ	
	<b>(</b>	

4、添加设备信息如下图 名称、区域、设备地址码

く 设备设置 (	保存	注意:设备地址码非常关键
<b>备名称</b> 主國	· >	1、每个控制器有唯一地址码 2、N个控制器就需要在APP中添加N个设置
<b>夏区城</b> 1层主题	>	
备地址码	>	

注意: 空调适配器相互之间不可互用, 一一对应, 如东芝空调适配器, 配置的时候只能选择东芝空调 或东芝新风, 不可以选择其他空调

# 日立空调手机 APP 配置说明

一、日立空调设置

- 检查日立空调室内机或室外机是否有 1/2 接口(无此接口无法进行网络通信)
- 空调适配器接 1/2
- 设置空调 id 如图(室内机控制版)





日立空调面板:



- 二、手机 APP 设置
  - 1. 登录手机 APP
  - 2. 右上角(+)选择空调适配器(wifi版本)按照手机 APP 提示操作(如图 3-4)

く 添加空调适配器	く返回 智能配置
请确认空调适配器接入220V电源,F1、F2与 调连接,当蓝灯开始慢闪,点击下一步	œ
inod .	<b>链接WLAN</b> 选择一个可用的WLAN,让设备接入网络
	,e
取消下一步	
如果蓝灯没有慢闪,请按下重置孔 直接蓝灯慢闪后松开	MISS C

3、选择控制设备(如日立空调或日立新风)



### 4、添加设备信息如下图 名称、区域、设备地址码

设备设置	保存	注意: 设备地址码非常关键
	( 4)	1、每个控制器有唯一地址码
	1层主卧 >	2、N个控制器就需要在APP中添加N个设置
	1 >	

注意:控制适配器相互之间不可互用,一一对应,如日立空调适配器,配置的时候只能选择日立空调, 不可以选择其他空调