



ZYT02-3a时控开关

- 采用导轨安装方式
- 开关时间可按天循环或按周循环
- 同时控制三路独立输出
- 大屏幕，带背光显示
- 适用于路灯或广告箱的时间控制
- 采用可充电电池，停电保持计时30天
- 通过CQC认证




ZYT02-3a微电脑时控开关使用说明书

- 使用之前请务必仔细阅读本说明书，以便正确使用本产品
- 读后请将说明书妥善保管
- 产品首次使用时，若显示屏显示不清或不显示，请先接入电源进行充电，并按复位键重新启动

一、功能和用途

本产品能根据用户设定的时间，自动打开和关闭各种用电设备的电源。控制对象可以是路灯、霓虹灯、广告招牌灯、生产设备、广播电视设备等一切需要定时打开或关闭的电器设备和家用电器。

二、产品结构说明



- ◇ 1- 液晶显示窗口
- ◇ 2- 校星期键
- ◇ 3- 设定键
- ◇ 4- 时钟键
- ◇ 5- 电源指示灯
- ◇ 6- 校时键
- ◇ 7- 校分键
- ◇ 8- 清除键
- ◇ 9- 开/自动/关键
- ◇ 10- 工作指示灯
- ◇ 11- 下盖
- ◇ 12- 上盖
- ◇ 13- 透明罩
- ◇ 14- 导轨槽
- ◇ 15- 导轨卡

全国免费客服热线：

400-601-8880



ZYT02-3a时控开关

- 采用导轨安装方式
- 开关时间可按天循环或按周循环
- 同时控制三路独立输出
- 大屏幕，带背光显示
- 适用于路灯或广告箱的时间控制
- 采用可充电电池，停电保持计时30天
- 通过CQC认证

全国免费客服热线：

400-601-8880

三、液晶显示屏显示符号解释



四、中英文显示及按键名称对照表

中文	星期							开	自动	关	上午	下午
英文	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	ON	Auto	OFF	AM	PM
中文	取消/恢复	校时	校分	校秒	校星期	定时(设定)	时钟	自动/手动	复位			
英文	Cancel/REC	Hour	Min	Sec	Week	Prog	Clock	Auto/man	Reset			

五、产品主要性能参数

标准工作电源：AC220V/50HZ
适用电源范围：85%~110%
开关容量：阻性8A
消耗功率：<4VA
时控范围：1分~168小时
控制回路：三回路（三回路独立常开触点输出）
可编程组数：16组
计时误差：<±2秒/天
环境温度：-10~50℃
相对湿度：<95%
安装方式：导轨 / 壁挂
外形尺寸：50×100×74mm
重量：160g

六、产品操作说明

使用本时控开关前,请先检查显示屏左下角是否有一个 \square 符号：
 ◆没有，为不带键盘锁定功能产品，请直接进入“1、时间调整”。
 ◆有，为带键盘锁定功能产品，表示键盘处于锁定状态，时控开关不接受键盘上的一般性操作。连接四下“取消/恢复”键，“ \square ”符号消失，键盘处于开锁状态，可接受操作指令。
 注意：1、带键盘锁定[\square]的产品，键盘30秒内无操作，时控开关将自动恢复锁定状态
 2、带充电电池的产品，首次使用时若显示屏显示不清或无显示，请先接入工作电源充电，并按复位（RESET）键重新启动。



ZYT02-3a时控开关

- 采用导轨安装方式
- 开关时间可按天循环或按周循环
- 同时控制三路独立输出
- 大屏幕，带背光显示
- 适用于路灯或广告箱的时间控制
- 采用可充电电池，停电保持计时30天
- 通过CQC认证

1、时间调整

产品使用前，请您先检查时钟显示是否与当前时间一致，并校准。

- ◆带键盘锁产品，连接四下“取消/恢复”键解锁，再按“校时”、“校分”、“校星期”键，将时钟调到当前准确时间、日期(星期几)。
- ◆不带键盘锁产品，请在按住“时钟”键的同时，分别按“校时”、“校分”、“校星期”键，将时钟调到当前准确时间、日期(星期几)。

2、定时设置

- ★在定时设定状态下，产品无法实现自动输出【即设定程序期间，所有编程数据不起作用】。
- ★如设定错误或取消定时，则按“取消/恢复”键，使其显示“--:--”(表示没有定时程序，非“00:00”)，再按一次则恢复原来的设定。
- ★工作模式：每日相同、每日不同、一三五、二四六、六日、一二三、四五六、一二三四五、一二三四五六。
- ★回路选择：
 - a. 二路开关:一路、二路、一二路
 - b. 三路开关:一路、二路、三路、一二路、一三路、二三路、一二三路

序号	按 键	设 定 内 容
①	按"定时"键	进入定时开设定(显示1开(ON)，表示第一次开的时间)
②	按"校时"、"校分"键	设定开的具体工作时间【时、分】
③	按"校星期"键	设定此次开的时间在一星期的某几天工作，即工作模式选择
④	按"自动/手动"键	选择设定此次开的时间控制的回路【即哪几个回路在此时间点开启】
⑤	按"定时"键	进入定时关设定(显示1关(OFF)，表示第一次关的时间)
⑥	按"校时"、"校分"键	设定关的具体工作时间【时、分】
⑦	按"校星期"键	设定此次关的时间在一星期的某几天工作(一般情况要与开的时间相对应)
⑧	按"自动/手动"键	选择设定此次关的时间控制的回路【即哪几个回路在此时间点关闭】
⑨	重复①-⑧步骤	设定其余2开(ON)、2关(OFF)、……、16开(ON)、16关(OFF)的开关时间(若不需要定时，则按“取消/恢复”键使其显示“--:--”)
⑩	按"时钟"键	结束定时设定，回到时钟运行状态
⑪	按"自动/手动"键	将开关标志调到开关控制相应的开关状态(开或关)，再调到“AUTO(自动)”状态。

全国免费客服热线：

400-601-8880



ZYT02-3a时控开关

- 采用导轨安装方式
- 开关时间可按天循环或按周循环
- 同时控制三路独立输出
- 大屏幕，带背光显示
- 适用于路灯或广告箱的时间控制
- 采用可充电电池，停电保持计时30天
- 通过CQC认证

- 3、检查：**连接“定时/时钟”键检查所设定的时间是否正确；【注：连接“定时/时钟”键2秒，则迅速退出设定回到时钟状态】。
- 4、修改：**发现定时设定错误，先按“定时/时钟”键调至该次定时时间，按“取消/恢复”键清除，再按“校时”、“校分”、“校秒”、“校星期”键重新设定；如果在设定状态下，连接“取消/恢复”键2秒，取消所有程序组的设定结果。
- 5、结束检查：**按“定时/时钟”键2秒，结束定时设置，回到时钟运行态。
- 6、手动控制：**按“手动/自动”键，使“AUTO”字样出现，产品自动进入当前时间程序设定的开关状态，并实现自动控制。

例1：某电器需每天19:00通电，次日08:00断电。

- 按照步骤①~③，使显示屏显示如图1a所示。
- 按照步骤⑤~⑦，使显示屏显示如图1b所示。
- 按照步骤⑨，使以后各组的时间“2ON、2OFF、……、16ON、16OFF”在显示屏上显示为“--:--”。
- 重复按“定时/时钟”键，检查各组开关时间是否与要求的一样，如不正确，还应重复A-C。
- 按照步骤11，将开关标记调到“AUTO(自动)”位置。



图1a



图1b

例2：某电器1需每天19:00通电，次日08:00断电；电器2需每星期一至星期五上午9:30通电，下午4:30断电。

- 按照定时设置①~⑧，使显示屏显示如图2a、2b、3a、3b所示。
- 按照步骤⑨，使以后各组的时间“3ON、3OFF、……、16ON、16OFF”在显示屏上显示为“--:--”。
- 按照步骤11，将开关标志调到“AUTO(自动)”位置。



图2a



图2b





图3a



图3b

七、产品外形及安装方式（单位：mm）

1、产品外形尺寸



2、安装方式

35mm导轨式安装

全国免费客服热线：

400-601-8880



ZYT02-3a时控开关

- 采用导轨安装方式
- 开关时间可按天循环或按周循环
- 同时控制三路独立输出
- 大屏幕，带背光显示
- 适用于路灯或广告箱的时间控制
- 采用可充电电池，停电保持计时30天
- 通过CQC认证

八、产品接线方法

1. 直接控制方式的接线

被控制的电器是单相供电，功耗不超过本开关的额定容量（阻性负载8A），可采用直接控制方式。接线方法如图1所示。




图1

2. 单相扩容方式的接线

被控制的电器是单相供电，但功耗超过本开关的额定容量（阻性负载8A），那么就需要一个容量超过该电器功耗的交流接触器来扩容。接线方法如图2所示。

3. 三相工作方式的接线

被控制的电器三相供电，需要外接三相交流接触器。控制接触器的线圈电压为AC220V、50Hz的接线方法如图3所示。




图2

图3

全国免费客服热线：

400-601-8880



ZYT02-3a时控开关

- 采用导轨安装方式
- 开关时间可按天循环或按周循环
- 同时控制三路独立输出
- 大屏幕，带背光显示
- 适用于路灯或广告箱的时间控制
- 采用可充电电池，停电保持计时30天
- 通过CQC认证

九、产品维护

- 1、对于那些因时控开关出错而可能发生人命相关事故或者对社会产生重大影响设备（例如医疗设备以及大型设备等），请不要使用本时控开关。
- 2、对于那些因时控开关出错而发生重大财产损失的设备（大型加热器或冷库等），在使用本时控开关时，请务必使特性和性能的数值有足够的余量，必要时采取二重电路等安全对策。
- 3、请勿自行修理、分解或改造，修理、检查等工作请务必委托给经销商店或负责施工的单位。
- 4、接通电源后请勿接触端子部分。
- 5、本开关工作在无潮湿、腐蚀及高金属含量气体环境中。请勿使其沾染油或水。

十、订货须知

客户订购时控开关产品时，需要了解其工作电压、控制方式（时间、光控、雨控、经纬度控制）、负载容量、安装方式、开关组数、控制回路（一路、二路、三路、六路）等。【注：产品开关组数一般为16组；如负载容量大于产品的额定负载容量时，可选择交流接触器进行扩容。】

全国免费客服热线：

400-601-8880