
消防闸阀产品使用说明书

一、概述

消防闸阀可以较直观显示阀门开启程度，启闭可靠，故常应用于消防系统。广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

二、消防闸阀结构及主要技术参数：

1、消防闸阀的主要组成部件见：手轮、阀盖、闸杆、阀体

2、主要技术参数：

型号规格：ZSZF-50、ZSZF-65、ZSZF-80、ZSZF-100、ZSZF-125、ZSZF-150、ZSZF-200

型号规格：ZSZF-50（沟槽式）、ZSZF-65（沟槽式）、ZSZF-80（沟槽式）、ZSZF-100（沟槽式）、
ZSZF-125（沟槽式）、ZSZF-150（沟槽式）、ZSZF-200（沟槽式）

公称压力：1.6MPa

工作温度：0~65℃

适用介质：水、气、油等

三、使用与维护

消防闸阀常应用于自动喷水消防管路系统，旋转手轮控制临界控供水管路水源的启闭。

1、 安装：

- (1) 手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- (2) 安装前须检查产品型号、位号及规格是否吻合，检查整机零件是否缺损与松动。
- (3) 在安装前，对管道应进行清洗，阀门入口处要有足够的直管段，并配有过滤器。
- (4) 安装场地应考虑到人员设备的安全，既便于操作，又有利于拆装与维护。

2、 维护：

- (1) 定期对阀门机械元器配件进行检查。
- (2) 清洗阀门：对清洗一般介质，只要用水洗净就可以。但对清洗有害健康的介质，首先要了解其性质，再选用相应的清洗办法。
- (3) 易损零件：“O”型圈，每次检修时，全部换新。阀座应检查是否有预示将来可能发生的裂纹、老化与腐蚀痕迹，根据检查结果，决定是否更换。
- (4) 阀门组装要注意对中，螺栓应在对角线上拧紧，滑动部分要加润滑油。组装后应按 GB5135.6-2003 标准产品出厂测试项目与方法调试。
- (5) 如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

四、运输与贮存

运输时应注意保持车体的稳定，不得翻倒、不得与其它硬物撞击。长期储存时，整套装置应置于 0℃~48℃干燥阴凉通风的环境内。

五、执行标准 GB5135.6-2003

六、售后服务

本产品用户在使用中如发现属制造质量时，在保持完好的情况下，请与本公司联系，本公司将及时提供维修服务。

用户如需更换零配件，请与本公司联系，本公司将提供配件的服务。

用户如需维修时，请与本公司联系，本公司将及时提供维修服务。

复兴消防科技有限公司

地址：福建省南安市美林街道溪口工业区

电话：0595-86277368 传真：0595-86278368

邮编：362300