


使用说明书 加湿空气净化器

型号 F-AAV40C F-BAV40C F-CAV40C
F-DAV40C F-EAV40C F-FAV40C

本产品为室内专用



目录	页
安全注意事项	3~4
设置与使用要求	5
主要部件名称	5~6
设置	7~8
使用方法	9~11
• 运转关/开・净化/加湿	9
• 风量・气流・节能导航	10
• 定向气流・定时・儿童安全锁	11
维护保养	12~14
• 清洁方法	12~14
• 更换过滤网	14
• 长期闲置时	14
更多信息	15~17
常见问题解答	17
故障排除	18~19
检测报告	19
规格	末页
自选配件	末页

确认与设置

使用方法

维护保养

其他信息

附保修证

感谢您选用Panasonic产品。

使用和维护产品前，请仔细阅读本使用说明书。

使用前请务必先阅读“安全注意事项”。(第3~4页)

不遵照本说明书进行操作有可能导致受伤或财产损失。

请妥善保管好此说明书以备日后参考。(保留备用)

购机时请认真填写保修证，并经销售店填写盖章后妥善保管以作日后保修用。

执行标准：GB4706.45 GB4706.48 Q/GPS 004

高效“HEPA滤网”和“nanoe®（纳米水离子）” 给您带来清新洁净的空气

- 高效“HEPA滤网”强力过滤PM2.5等颗粒物
- 搭载nanoe®（纳米水离子）技术，净化更彻底
- 通过节能导航模式，省电运转

■ 关于nanoe®（纳米水离子）

- 所谓nanoe®（纳米水离子），是通过施加高电压来分离水分子而产生的带电净水粒子。
- nanoe®（纳米水离子）特点：水分含量多、颗粒小、稳定性高等。
 1. 水分含量多（水分含量为一般负离子的含水量的1000倍）。
 2. 颗粒小（大小约为5~20nm（纳米），可渗透到纤维及角质层深处）。
 3. 稳定性高（比一般负离子稳定性高6倍，覆盖距离高达10m以上）。
 4. OH离子量多（每秒产生OH离子达4800亿个）。
 5. 弱酸性（具有与发质和皮肤接近的弱酸性特性）。上述特点均经过SGS通标标准技术服务有限公司检测。

注：nanoe®（纳米水离子）和nanoe®（纳米水离子）标记为松下电器产业株式会社商标。



安全注意事项

请务必遵守

为了避免对您或其他人造成伤害或财物损害，请务必遵守安全注意事项。

■ 以下标志是根据错误使用所产生的危险或受伤程度进行分类。



警告

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人员死亡或重伤”。



注意

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人身轻伤或财物损害”。

■ 以下标志为务必遵守的指示种类。（下列标志为例子。）



此标志表示禁止事项。



此标志表示强制事项。



警告



■ 移动或存放时禁止拉扯电源线。
（否则电源线可能会损坏，导致火灾或触电。）

■ 禁止损坏电源线或电源插头。

- 禁止切割、改装、过度扭曲、拧绞、挤压电源线、使电源线靠近热源以及在电源线上压放重物等。
（否则电源线可能会损坏，导致火灾或触电。）


■ 禁止使用额定电压(220V~ 50Hz)以外的电源。
（否则电源线可能会过热，导致火灾。）

■ 禁止使用氯类以及酸性的洗涤剂。
（洗涤剂中散发出的有毒气体损害健康。）

■ 禁止将手指或金属物等异物放入进风口、出风口或缝隙中。
（否则可能会接触到产品内部，导致触电或受伤。）

■ 禁止用湿手接触电源插头。
（否则可能会触电。）

■ 禁止弄湿机体。
（否则可能会短路，导致火灾或触电。）



■ 禁止擅自拆开或改装本产品。
（否则产品可能会异常动作或起火，导致火灾或触电。）

→ 需要维修时请联系客户咨询服务中心或经销商。



■ 当有以下任何情况出现时，请立即停止使用该产品并拔出电源插头。
（否则可能会导致触电、起火或冒烟。）

〈异常・故障的例子〉

- 移动电源线时，产品运转停止。
- 如果任何控制按钮故障。
- 如果断路器起作用或保险丝烧毁。
- 如果电源线或电源插头异常发热。
- 如果您发觉有烧焦的异味或异常的声音或振动。
- 如果有其他任何异常现象或故障。

→ 立即停止运转，拔出电源插头，联系客户咨询服务中心或经销商进行检查、维修。

■ 请定期清洁电源插头。

（如果电源插头上有灰尘，湿气可能会破坏插头的绝缘部分，导致火灾。）

- 拔出电源插头，用干布擦净。
- 产品长期不使用时，应拔出电源插头。

■ 维护保养前，请务必拔出电源插头。
（否则产品可能会突然运转，导致触电或受伤。）

■ 请将电源插头完全插入电源插座。
（如果电源插头没有完全插牢，可能会电源线过热导致火灾或触电。）

- 禁止使用已损坏的电源插头或松动的电源插座。

■ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
（否则可能会导致火灾或触电。）



注意



■ 禁止放置本产品于以下场所。

- 不平稳的场所。
(否则产品可能会翻到, 导致受伤或产品损坏。)
- 高温、高湿或会弄湿产品的场所, 例如浴室。
(否则产品可能会漏电, 导致火灾或触电。)
- 厨房等排放油烟的场所。
(否则产品可能会破裂, 导致受伤。)
- 使用油、可燃性气体或可能出现泄漏的场所。
(否则吸入产品内可能会起火, 导致火灾。)
- 风口正对动植物的场所。
(否则可能会导致动物不适、植物风干。)

■ 禁止使用汽油或其他挥发性混合溶剂擦拭产品, 以及把杀虫剂喷到产品上。

(否则产品可能会破裂或短路, 导致受伤、火灾或触电。)

■ 烟熏型杀虫剂使用时, 禁止运转产品。

(否则产品内可能会积聚药物, 然后从出风口排出, 危害身体健康。)

→ 使用杀虫剂后, 应先让房间彻底通风, 然后才可运转产品。

■ 禁止坐、靠本产品。

(否则产品可能会翻到, 导致受伤或产品损坏。)

- 有小孩的家庭要多加注意。

■ 禁止推倒或倒置本产品。

(否则水洒出可能会导致火灾、触电或沾湿家具等。)

■ 禁止将点燃的香烟、香火等可燃物接近产品。

(否则易燃物可能会被吸入产品内起火, 导致火灾。)

■ 禁止使用开孔或破损了的水箱。

(否则水洒出可能会沾湿家具等。)

■ 禁止使用以下各种水。

- 40℃以上的热水或者加入洗涤剂的水。
(否则可能会导致水箱变形。)
- 加入化学药品、芳香剂、酒精、空气清新剂等的水。
(否则可能会导致水箱破损, 沾湿家具等。)
- 净水器的水、碱离子水、矿物质水以及井水。
(因为霉菌及杂菌繁殖较多, 可能会危害身体健康。)

→ 当身体感觉不适时, 请立即咨询医生。



■ 请手持插头部位拔出电源插头。

(否则电源线可能会损坏, 导致火灾或触电)

■ 与燃烧器具一起使用时, 需保持空气流通。

(否则可能会导致一氧化碳中毒。)

- 本产品不能去除一氧化碳。

■ 要一直保持水箱中的水及主机内部清洁。

- 经常用新的自来水更换水箱中的水。

- 要定期清洁保养主机内部。

(当内部被污渍以及水锈污染后, 因霉菌和杂菌繁殖而产生恶臭, 同时因个人体质不同也可能会危害身体健康。)

→ 当身体感觉不适时, 请立即咨询医生。

■ 取出水盘时, 请缓慢将水盘拉出。


(快速拉出水盘时, 水可能会洒出, 沾湿家具等。)

■ 进行水盘的排水时, 请务必取出水盘后排水, 不能从主机上直接排水。

(否则产品可能会短路, 导致火灾或触电。)

■ 移动产品时

- 应停止运转, 取出水箱, 倒掉水盘中的水。
(否则水洒出可能会沾湿家具等。)
- 请握住两侧把手移动产品, 请勿握住导风板、前面板或水箱把手移动产品。
(否则产品可能会掉落, 导致受伤。)



■ 本产品不适合有残疾、智障或精神障碍的人士或缺乏经验、常识者(包括儿童)维护使用, 除非在负责他们安全的人士的看护或指导下使用。在维护保养期间, 儿童应该有人进行看护, 以防将产品当做玩具。

设置与使用要求

■ 请勿设置本产品于以下场所。

- 阳光直射或正对空调出风口等受热的场所。
(否则可能会造成变形、变质、变色或发生故障。)
- 电视机及收音机等物体附近。
(否则可能会导致影像紊乱以及杂音。)

→ 距离1m以上放置。

- 窗边一带等可能挡住湿度感应器的场所。
(否则可能会导致湿度感应器工作不正常。)

■ 请勿与电视机、收音机等设备使用同一电源插座。

(电源插头插入时有可能产生影像紊乱以及杂音。)

→ 请将电源插头插到其他电源插座上。

■ 请勿在产品上放置物体。

(否则产品可能会误操作或故障。)

- 特别注意不要放置磁铁或金属物品。
(可能会与产品操作面板内的磁铁感应，导致检查指示灯点亮，产品无法操作。)

■ 有可能发生冰冻时，请倒掉水箱和水盘中的水。

(在结冰状态下运转，产品可能会发生故障。)

■ 在同一场所长时间使用时。

产品周围的墙壁以及地板会脏污，进行产品维护保养时，建议改变设置场所。

在这些场所使用，非常有效！

■ 针对花粉等室内扬尘，将本产品放置在地上。

由于花粉、灰尘等容易落到地板附近，建议将本产品放在房间中平坦的地面上。


■ 为了使房间里的空气有效循环。

请将本产品设置在其左右与上方距离墙壁、家具、窗帘等约30cm以上的场所，否则污染物难以吸入产品。为了更有效地使用本产品，请保持产品背部距离墙壁至少1cm。




主要部件名称

正面



背面



■ 灰尘感应器及异味感应器


灰尘感应器检测PM2.5等空气污染物；

异味感应器感应烟味等异味。

感应器灵敏度可调节。(第15页)

主要部件名称

操作面板




亮度感应器

通过亮度感应器检测室内亮度，自动调节指示灯的亮度及风量大小。就寝时室内变暗，指示灯变暗或熄灭并以低速风量运转。(第17页)

nanoe® (纳米水离子) 指示灯

指示灯亮起时提示产生nanoe® (纳米水离子)，在所有运转模式下，均会产生nanoe® (纳米水离子)，除非将nanoe® (纳米水离子) 功能关闭。(第15页)

前方指示灯



节能导航指示灯


指示灯亮起时提示正在进行节能导航运转。(第10页)

检查指示灯

指示灯亮起时，请参考第19页。

湿度指示灯

显示当前室内大概的湿度值，可能会与家中湿度计显示的数值有差异。



过滤网更换指示灯

指示灯亮起时提示需更换过滤网。(第14页)

加水指示灯

- 灯闪烁：提示加湿净化模式时水箱中没水。(停止运转)
- 灯亮起：提示全自动模式时水箱中没水。(停止加湿) 需要加湿时，请加水(第8页)，再按两次 **运转 关/开** 按钮，将重新开始运转。

空气污染度指示灯


显示感应器检测的空气污染程度。

- 蓝色：表示干净
- 红色(小)：表示有点脏
- 红色(大)：表示脏

设置

开机准备

1 填写开始使用日期。



更换用集尘过滤网
型 号 F-ZXKP40C

开始使用日期:

更换用脱臭过滤网
型 号 F-ZXHD55C

开始使用日期:

更换用加湿过滤网
型 号 F-ZXHE50C

开始使用日期:


提示事项

设置前请务必先阅读“安全注意事项”。(第3~4页)


安装过滤网

2 从塑料袋中取出脱臭过滤网。


① 拆下前面板。



② 向上拨过滤网钩，拆下过滤网(2种)。



③ 从塑料袋中取出脱臭过滤网。




提示事项


请勿取下脱臭过滤网上黑色的护网。

3 安装过滤网(2种)和前面板。


① 安装脱臭过滤网。
(无内外、无上下的区分。)



② 安装集尘过滤网。
(有内外的区分，黑面朝外；无上下的区分。)




将黑面(正面)朝外，
然后向下插入机体的凹部。




设置

安装过滤网

- ③ 向下拨过滤网钩，固定过滤网。



- ④ 安装前面板。



提示事项

使用前请务必安装好前面板。


加水至水箱

- 4 取出水箱加水，并安装水箱。


(空气净化模式运转时，则不需要加水。)

■ 加水前，请务必拔出电源插头。

- ① 按下按键，取出水箱。



- ② 拧开水箱盖加水。



- ③ 拧紧水箱盖。
- 拧紧时用手扶住水箱，避免水箱倾倒。


- ④ 将水箱装回机体。
- 将水箱倒置即水箱盖朝下装入机体。



接通电源

- 5 插入电源插头。

(插入前，擦干电源插头以及手上沾有的水。)



■ 因为异味感应器以插入电源插头时的空气洁净度作为基准，建议当室内空气洁净时(如没有烟味时)插入电源插头。(异味感应器的基准会根据室内的空气洁净度自动更新。)

■ 按下 **运转 关/开** 按钮，空气污染度指示灯闪烁约5秒。

■ 请务必使用自来水。

(因为一般都经过了氯化处理，杂菌难以繁殖。)

■ 禁止使用以下各种水。

- 40℃以上的水或者加入洗涤剂的水。(否则可能会导致水箱变形。)
- 加入化学药品、芳香剂、酒精、空气清新剂等的水。(否则可能会导致水箱破损，沾湿家具等。)
- 净水器的水、碱离子水、矿物质水以及井水。(因为霉菌及杂菌繁殖较多，可能会危害身体健康。)

→ 当身体感觉不适时，请立即咨询医生。


提示事项

■ 不得已情况下使用井水(可饮用)时，请增加清洁水盘、加湿过滤网组件、防霉组件的次数。

■ 一满箱水约可运转5个半小时。(急速运转且室内温度约20℃、湿度约30%的条件下。)

使用方法

运转关/开 · 净化/加湿



运转关/开

开始或停止运转




按下按钮产品开始运转。
初次运转时以全自动模式运转，之后以上次停止运转时的模式运转。


■ 再次按下此按钮，产品停止运转。

净化/加湿

选择运转模式



每按一下按钮，指示灯将按下图顺序进行切换。



全自动模式

- 根据污染和湿度的程度，自行运转净化空气，并调节到最佳湿度。风量及气流为自动控制，不能设置。可选择节能导航模式(第10页)。
- 若水箱中没水(加水指示灯亮起)，则无法加湿。

加湿空气净化模式

- 可设置风量、气流或选择节能导航模式(第10页)，净化空气并进行加湿。
- 若水箱中没水(加水指示灯闪烁)，则无法运转。


空气净化模式

- 可设置风量、气流或选择节能导航模式(第10页)，净化空气。
- 不需要在水箱中加水。水箱里有水时，仍会进行少量加湿(水箱中的水会稍微减少)。如不想要加湿效果，请倒掉水箱和水盘中的水。

风量

选择合适的风量净化空气或加湿。


每按一下按钮，指示灯将按下图顺序进行切换。



气流

根据污染类型，选择合适的气流(第16页)。

每按一下按钮，指示灯将按下图顺序进行切换。



节能导航

省电智能运转。

按下按钮，进入节能导航模式。


节能导航模式是由“侦测模式”与“学习模式”组合而成的省电智能运转。
(第16页)



再次按下此按钮，取消节能导航模式。(指示灯熄灭)
(当“加湿空气净化模式”或“空气净化模式”运转时，
也可通过按 风量 进行取消。)

定向气流

调节送风方向。
每按一下按钮，指示灯将按下图顺序进行切换。




■ 按 **风量** 或 **气流** 按钮，取消定向气流模式。（指示灯熄灭）

提示事项
此模式运转时，无法进入节能导航模式。

定时

定时运转。
每按一下按钮，指示灯将按下图顺序进行切换。



儿童安全锁

防止儿童误操作。
长按此按钮3秒，儿童安全锁设置完成。
设置后，按此按钮以外的其他按钮将无法操作，并发出“BI-BI-”的声音。



■ 再次长按3秒，取消儿童安全锁设置。（指示灯熄灭）

维护保养

提示事项

- 维护保养前，请务必拔出电源插头。
- 请勿使用如下所示的洗涤剂。
(仅加湿过滤网可使用氧类漂白剂。)



- 使用经过化学处理的抹布时，请务必按说明操作。
- 进行维护时，禁止随意摆放拆卸的零件。
(否则可能会绊倒路人或造成零件损坏。)



注意



进行水盘的排水时，请务必取出水盘后排水，不能从主机上直接排水。
(否则产品可能会短路，导致火灾或触电。)

- 集尘过滤网未安装时，请勿运转本产品。
(否则将失去除尘，灰尘进入产品内可能造成故障。)
- 脱臭过滤网未安装时，请勿运转本产品。
(否则将失去脱臭效果。)
- 加湿过滤网未安装时，请勿运转本产品。
(否则将失去加湿效果。)
- 防霉组件未安装时，请勿运转本产品。
(否则将失去防霉效果。)

清洁方法

集尘过滤网 <约2周1次>


用吸尘器等去除黑面(正面)的灰尘

安装及拆卸方法见第7~8页。

毛刷吸嘴或
缝隙吸嘴

- 吸尘时请勿用力按压，否则过滤网可能会受损。
- 白面(背面)无需进行维护保养。
- 请勿水洗。

垫上报纸
等物品



脱臭过滤网

无需进行维护保养


安装及拆卸方法见第7页。

- 周围附着尘埃时，请用吸尘器等去除。
- 请勿水洗。


灰尘感应器 <约3个月1次>

用干棉棒去除镜片上的污垢

- ① 拆下灰尘感应器盖。
- ② 使用如图所示的干棉棒进行擦拭。




镜片(左上方)



干棉棒

- 定期擦拭镜片。(带有湿气以及被香烟的烟油污染后，有可能无法进行正常感应。)
- 请勿将干棉棒插入到镜片以外的其他部位。
- 看不清楚时可用灯光照射。
- 请务必在拔出电源插头的状态下进行操作。



前面板及主机 <约每月1次>


使用充分拧干的软布擦拭污渍

安装及拆卸方法见第7~8页。

- 请勿使用粗布擦拭或过度用力擦拭，否则会损伤表面。
- 请使用干布擦拭电源插头。

维护保养

清洁方法



提示事项

- 先取出水箱，再水平向外抽出水盘。
- 加湿过滤网组件的轴有粗细之分，安装时请注意。

水箱 <每天>

进行水洗

- 对于顽固污渍，将抹布放入温水或加有中性厨用洗涤剂的液体中浸湿，然后擦洗去除污渍。



水盘 <约每月1次※1>


进行水洗（取出防霉组件后）

- 用棉签及牙刷去除细微处的污渍。
- 请勿取下浮子。
- 对于顽固污渍，将抹布放入温水或加有中性厨用洗涤剂的液体中浸湿，然后擦洗去除污渍。

防霉组件 <约每月1次※1>

用加有中性厨用洗涤剂的温水进行浸泡清洗

- 请放入加有中性厨用洗涤剂的温水中浸泡30分钟左右，然后再用清水冲洗2~3次。
- 请勿拆分清洗及勿用刷子刷洗。
- 安装时尽量保持水平，放入水盘的凹部。



提示事项



- 防霉组件中有时会出现粉末，并不影响使用。
- 防霉剂伴随使用会变小，并不影响防霉性能。
- 防霉剂有其特殊的气味，对人体无害。

- 防霉组件中的防霉剂能抗霉菌。
试验机构：广州工业微生物检测中心
试验方法：利用抗霉菌性能试验方法进行确认
(GB 21551.2-2010附录C)
试验结果：防霉等级0级。(0级-不长，即显微镜
(放大50倍)下观察未见生长)
报告编号：WJ20160965

加湿过滤网组件 <约每月1次※1>

1 拆卸

拆下过滤网框架上6处挂钩。



※1 由于水质的不同，污渍状况也会有所变化，所以即使在1个月以内，气味难闻或水箱中的水减少很慢时，也应进行清洁保养。

维护保养

清洁方法

加湿过滤网组件 <约每月1次※1>

2 清洗

- 加湿过滤网
用清水、温水(约40℃以下)进行按压清洗。
 - 请勿用刷子刷洗或用洗衣机清洗。
 - 请勿使用干燥机干燥。(可能导致缩小)
 - 当污渍或气味难以去除时, 请放入加有中性厨用洗涤剂或柠檬酸的温水中浸泡30分钟左右, 然后再用清水冲洗2~3次。
- 水洗过滤网框架和过滤网压板。




提示事项

- 请务必使用中性厨用洗涤剂或柠檬酸。碱性洗涤剂等可能会造成变形, 导致性能下降。
- 柠檬酸与温水的比例为20g:3L。

3 安装

- ① 将加湿过滤网放入过滤网框架。(加湿过滤网无内外之分) 确保加湿过滤网不要从过滤网框架上露出, 也不要弄皱。(否则可能导致加湿量变少。)
- ② 将过滤网压板对准过滤网框架, 全部嵌入6个挂钩处。(三角的突起对准三角的深入部。)



※1 由于水质的不同, 污渍状况也会有所变化, 所以即使在1个月以内, 气味难闻或水箱中的水减少很慢时, 也应进行清洁保养。

更换过滤网

(自选配件: 末页)

	集尘过滤网	脱臭过滤网	加湿过滤网
更换周期	过滤网更换指示灯亮起时		约10年1次※2 (假定1天运转8小时)

- 更换过滤网后, 请在随附的标签上记录开始使用日期, 并将其粘贴在产品背面, 覆盖旧的使用日期。(第7页)
- 更换集尘过滤网与脱臭过滤网后, 请同时按住 **儿童安全锁** 和 **定时** 按钮约3秒, 过滤网更换指示灯熄灭, 重置完成。

提示事项

- 达到更换周期的过滤网即使清洁干净也不可再使用, 请将它作为不可燃垃圾处理。
- 更换加湿过滤网时, 请勿扔掉过滤网框架及过滤网压板。

- ※2 根据水质的不同使用寿命会有所变化, 出现以下情况时请立即更换。
- 清洁后也无法去除气味。
 - 水箱中的水没有减少。
 - 损伤严重。

长期闲置时

1. 拔出电源插头。(因为停止工作时也耗电。)
2. 请倒掉水箱和水盘中的水, 并对产品进行维护保养。
3. 彻底擦干内部。(否则因生锈可能导致产品发生故障。)
加湿过滤网组件要在背阴处晾干。(防霉)
4. 盖上塑料袋并存放于干爽处。
(倒置或平放可能会导致产品发生故障。)

更多信息

关于nanoe®（纳米水离子）

- nanoe®（纳米水离子）功能可关闭。
在产品运转状态下，同时按住 **节能导航** 与 **净化/加湿** 按钮约3秒即可关闭。（nanoe®（纳米水离子）指示灯熄灭）再次按下约3秒，可重新开启nanoe®（纳米水离子）功能。
- nanoe®（纳米水离子）产生的环境条件
利用室内空气产生，根据温度和湿度的不同，有时可能无法稳定产生。
室内温度：约5℃～35℃（露点温度：2℃以上）
相对湿度：约30%～85%
- 产生nanoe®（纳米水离子）的同时，也会产生微量臭氧。
但其产生量远远不及自然森林存在的臭氧量，不会对人体造成伤害。

关于集尘过滤网

能够抑制细菌。（过滤网表面的黑色网具有抗菌作用。）
检测机构：广州工业微生物检测中心
检测方法：通过吸收法确认抗菌率（GB 21551.2-2010附录B吸收法）
检测对象：大肠杆菌AS1.90与金黄色葡萄球菌AS1.89
检测结果：抑制99%以上（大肠杆菌AS1.90>99.99%，金黄色葡萄球菌AS1.89>99.99%）
报告编号：WJ20160963


关于灰尘感应器及异味感应器

检测空气污染物，通过空气污染度指示灯显示污染程度。
在“全自动”模式或“风量自动”运转时，根据检测的污染物，选择最佳的风量净化空气。

感应器	感应范围	有可能感应
异味感应器	• 香烟、香火、烹饪、宠物的气味 • 化妆品、酒精、喷雾剂类等	• 蒸汽（水蒸汽）、油烟 • 开关门时的风或急剧的温度变化等
灰尘感应器	• PM2.5等颗粒物 • 室内扬尘（灰尘、壁虱的尸体・排泄物、霉菌孢子、花粉等） • 烟（香烟、香火等的烟）	• 油烟、雾状的水滴

■ 感应器的灵敏度可调节。（出厂时的设置为“中感应度”）

① 产品停止运转的状态下，同时按下 **节能导航** 和 **风量** 按钮约3秒，此时指示灯依次闪烁。如下：



② 达到所需设置模式时，请松开按钮。

提示事项

- 在靠近加热器的场所使用时因室内空气的流动，感应器的工作状况有可能会发生变化。
- 不能够感应细菌以及病毒。


其他信息

关于节能导航模式

指每小时检测房间内空气污染物的“侦测模式”和通过掌握每天污染物产生时间的规律，在污染扩大之前先行运转产品的“学习模式”共同组合而成的自动运转模式。
检测到空气洁净时，自动停止运转，同时通过先行运转，在污染扩大前进行有效清除从而缩短运转时间节省电力。

侦测模式

- 空气变洁净后会自动停止运转。运转中止50分钟后，以中速风量运转10分钟。
- 在侦测模式期间(包括运转中止时)，若检测到污染物时将以最佳的风量进行运转。
 - 在“全自动”、“加湿空气净化”设置情况下，即使室内空气洁净，也会根据室内湿度运转。



学习模式

记录运转过程中空气污浊的时间段以及污浊程度，次日将在所记录的污浊产生时间前5分钟进行预防运转。
(记录每天更新，但是拔出电源插头后之前的记录会全部清除。)

关于立体循环气流

根据感应器检测的空气污染类型，导风板移动到最佳位置。




气流自动

根据感应器检测的空气污染类型，自动选择气流运转方式，更好地净化空气。

■ 空气污染类型和导风板的动作

空气污染类型	空气污染度指示灯	导风板的动作	插图
空气洁净	蓝色	摆动	①
检测到异味或烟雾	红色	向上	②
检测到室内扬尘	红色	前方	③
同时检测到异味或烟雾及室内扬尘	红色	摆动	①

■ 导风板的动作



手动操作时

异味或烟雾
有效吸收漂浮在空气中的异味和烟雾。
吸烟或烹饪时，可集中去除异味及烟雾。
(插图②)

灰尘
有效吸收积存在地板周围的花粉等室内扬尘。
在花粉季节或在意内扬尘时，可集中去除花粉及扬尘。(插图③)

更多信息


关于亮度感应模式

通过亮度感应器感应室内亮度，自动调节指示灯的亮度以及风量大小。
就寝时室内变暗，指示灯变暗或熄灭并以低速风量运转。

■ 亮度感应模式可设置。

(出厂时的设置为“亮度感应1”)

① 产品停止运转的状态下，同时按住 **定时** 和 **节能导航** 按钮约3秒，此时指示灯依次亮起。如下：



② 达到所需设置模式时，请松开按钮。

提示事项

将风量设置为“急速”、“中”或“静音”时，风量将不能自动调节。

亮度感应模式	指示灯	室内亮度	
		微暗	暗
亮度感应1	操作面板上指示灯	灯不变	灯变暗
	前方指示灯	灯变暗	灯熄灭
亮度感应2	操作面板上指示灯	灯不变	灯变暗
	前方指示灯	灯变暗	灯变暗
无亮度感应	操作面板上指示灯	灯不变	灯不变
	前方指示灯	灯不变	灯不变

常见问题解答

咨询或送去维修之前，请先确认以下情况。

- Q1

出风口为什么发出“叽”的声音？

A

产生nanoe®(纳米水离子)时，将发出些许该声音。根据使用环境、运转模式不同，声音会大小有所不同，这并非异常现象。
- Q3

加湿过程中，为什么风较冷？

A

加湿运转时，因为湿气从含水的加湿过滤网散发出来会吸收空气中的热量，所以吹出比室温低的风。
- Q5

加湿量为什么较少？

A

与在梅雨季节湿度较高时以及寒冷的天气，衣服不易晾干原理相同，根据房间的温度和湿度不同加湿量会有所变化。温暖、干燥的时候加湿量将增多。
- Q7

加湿过滤网为什么变色？

A

根据水质的不同有可能发生变色，并非性能上的问题。
- Q9

湿度指示灯为什么一直显示为红色？

A

根据产品放置的场所，存在无法正确感知湿度的情况。
→请改变放置场所。(第5页)

提示事项

■ 请将湿度指示作为参考。
■ 有时与家中湿度计显示的数值不同。
■ 根据温度的变化，湿度值会产生变化。
■ 空气流通情况不同，湿度也会不同。
- Q2

空气污染度指示灯为什么不发生变化？

A

感应器灵敏度比较低或较高时容易出现此现象。请调节感应器灵敏度。(第15页)

Q4

加湿过程中，为什么无蒸汽？

A

此并非使水沸腾的方法，而是采用含水的加湿过滤网遇风而产生湿气的方法，因此产生的不是蒸汽。

Q6

窗户以及墙壁为什么会结露？

A

即使房间湿度适中，在温度较低的窗户以及墙壁等上也会发生结露。

Q8

如何使前方指示灯熄灭？

A

■ 产品运转状态下，同时按住 **风量** 和 **净化/加湿** 按钮约3秒，前方指示灯熄灭。
■ 再次按下约3秒，前方指示灯重新亮起。

Q10

运转过程中，前方指示灯为什么熄灭了？

A

由于亮度感应模式，检测到室内亮度，自动调节指示灯的亮度。(第17页)
- 其他信息
- 17

故障排除

首先请确认以下内容，执行此操作后仍无法修复时，请拔出电源插头联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。

可能发生的状况	请确认以下内容
① 即使是持续运转，空气污染度指示灯一直为“红色”	■ 受到浴室等热气、喷雾产生的气体影响，指示灯可能会变红。 ■ 是否混入了沙尘等外部的污染物？ ■ 灰尘感应器是否脏污？（第12页）
② 自动运转无法停止	■ “空气净化、风量自动”设置的情况下，即使室内空气洁净，也会以低速运转。 ■ “全自动”或“加湿空气净化、风量自动”设置的情况下，即使室内空气洁净，也会根据室内的湿度运转。
③ 空气有污浊，但空气污染度指示灯显示仍为“蓝色”	■ 请确认产品是否在污染物难以吸入机体的场所？（第5页） ■ 灰尘感应器是否脏污？（第12页）
④ 难以去除空气中的污物	■ 集尘过滤网是否脏污？（第12页） → 维护保养后仍然无改善时，则更换新的过滤网。（末页）
⑤ 出风量少	■ 集尘过滤网和加湿过滤网是否脏污？（第12、13~14页） → 维护保养后仍然无改善时，则更换新的过滤网。（末页）
⑥ 产品的气味让人感觉不适	■ 机体、前面板、集尘过滤网是否脏污？（第12页） → 如果清洁后仍无改善，则更换新的过滤网。（末页） （本产品不能去除香烟中的一氧化碳） ■ 水箱、水盘及加湿过滤网是否脏污？（第13~14页） ■ 在有强烈气味的房间中使用过吗？ 如果在有吸烟、烤肉或强烈气味场所中使用，可能需要缩短过滤网的更换周期。 → 在这种环境下使用本产品时，建议同时打开房间的换气系统。 ■ 是否有经常更换水箱里的水？（第4页） ■ 空气净化模式运转时，请倒掉水箱及水盘中的水。
⑦ 有响声	■ 由于加湿过滤网组件转动运转，偶尔会有水滴落下的声音，属正常现象，并非异常。 ■ 水从水箱流动落下时，有可能产生“滴滴”声，属正常现象，并非异常。 ■ 按下 运转 关/开、气流 以及 定向气流 按钮时，在导风板附近有时可能会听到声响，属正常现象，并非异常。 ■ 加湿过滤网组件的过滤网框的6个挂钩是否安装到位？（第14页）
⑧ 水箱水量不减少，且不加湿，但加湿指示灯为亮起状态	■ 加湿过滤网是否脏污？（第13~14页） ■ 加湿过滤网安装是否正确？（第14页） → 安装不正确时，可能会产生异音，以及不加湿。 ■ 水盘有无安装到位（安装直至底部）？ ■ 防霉组件是否安装正确？（第13页） ■ 湿度指示灯是否显示“70%以上”？ → “全自动”或“加湿空气净化、风量自动”设置的情况下，为确保适宜的湿度，湿度在70%以上时将停止加湿。 （室内空气洁净时，将变为待机状态。）
⑨ 湿度不增加	■ 是否进行了通风换气，地板上是否铺有地毯？ → 铺有地毯时，根据通风状态、地板以及墙壁材质的不同，有时湿度可能难以提升。
⑩ 水盘内侧有结露	■ 停止运转后以及房间较为寒冷时，有可能会发生结露，属正常现象，并非异常。
⑪ 加水指示灯闪烁或亮起 	■ 水箱中是否已加水？ → 需加湿时，请向水箱中加水。（第8页） • 灯闪烁：提示加湿净化模式时水箱中没水。（停止运转） • 灯亮起：提示全自动模式时水箱中没水。（停止加湿）
⑫ 水箱中有水，但加水指示灯闪烁或亮起	■ 水盘有无安装到位（安装直至底部）？ ■ 产品是否倾斜了？ → 请设置在水平且平稳的台面或地面上。

故障排除

可能发生的状况	请确认以下内容
⑬ 检查指示灯亮起 	■ 产品是否翻倒了？ → ① 拔出电源插头。 ② 扶起产品。（擦掉附着的水） ③ 停置半日以上不使用。 （倘若内部进水，停用半天可以完全晾干。） ④ 再次接通电源，开始运转。 ■ 是否对产品施加摇晃、倾斜、撞击等动作？ → 拔出电源插头，再重新插上。 ■ 产品上是否放置了磁铁或金属物品？ → 拿开物品，拔出电源插头，再重新插上。

如遇以下情况，请立即联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。

检查指示灯亮起，风量指示灯全部闪烁	■ 产品发生故障。 → 请拔出电源插头，联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。
-------------------	---

检测报告

空间除菌性能※1

测试微生物	作用时间	试验编号	空气中细菌总数 (cfu/m ³)	除菌率 (%)
白色葡萄球菌	开始	1	6.33X10 ⁴	-
		2	6.84X10 ⁴	-
		3	7.10X10 ⁴	-
	1小时后	1	35	99.93
		2	12	99.98
		3	35	99.94
	平均			99.95

※1 在30m³取样空间中，急速运转产品1小时后，测定浓度变化。（广州工业微生物检测中心）

 ILAC-MRA INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION	 CNAS 中国合格评定 国家认可委员会 CNAS L0823	 MA 2015191101Z	检测编号: KJ20160295
 广州工业微生物检测中心 Guangzhou Testing Center of Industrial Microbiology 华南空气净化产品检测中心 South China Testing Center of Air Purification Products			
检测报告 REPORT FOR ANALYSIS			
			
 签发单位（公章）：广州工业微生物检测中心 Issue Mechanism: Guangzhou Testing Center of Industrial Microbiology			

规格

型号	F-AAV40C F-BAV40C F-CAV40C F-DAV40C F-EAV40C F-FAV40C					
额定电压・频率	220V~ 50Hz					
运转模式	空气净化			加湿空气净化		
风量模式	急速	中	低	急速	中	低
消耗功率 (W) ^{※1}	37	8	6	27	11	9
加湿量 (mL/h) ^{※2}	— ^{※3}	— ^{※3}	— ^{※3}	400	210	140
颗粒物洁净空气量 (CADR _{颗粒物})	235m³/h(急速档) (根据GB/T 18801-2015测定)					
水箱容量	约2.3L					
电源线长度	2.0m					
产品尺寸	宽度360mm X [深度230mm+(脚部:10mm)] X 高度560mm					
产品重量	8.4kg					

※1 运转状态为“关”时的耗电量为0.3W。(插上电源插头的状态)

※2 加湿量是在室内温度约20℃，湿度约30%条件下的测试值。

根据室内温度及湿度的不同，加湿量会有所变化。(第17页Q5)

※3 水箱有水状态下，用其水进行少量加湿。(水箱中的水减少些许)

注：本产品不能去除香烟中的一氧化碳。

自选配件


■ 更换用集尘过滤网
型号：F-ZXKP40C



■ 更换用集尘过滤网
型号：F-ZXHD55C



■ 更换用加湿过滤网
(不附带过滤网框架
和过滤网压板)
型号：F-ZXHE50C



※过滤网购买请联系客户咨询服务中心400-810-0781。

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS的标准。

出现下列情况时，请联系客户咨询服务中心或经销商维修

• 检查指示灯亮起，风量指示灯全部闪烁。

产品发生故障。请拔出电源插头，联系客户咨询服务中心或经销商维修。

客户咨询服务中心电话：400-810-0781

广东松下环境系统有限公司

广东省佛山市顺德高新区（容桂）朝桂南路2号 邮政编码：528306

电话：(0757) 28391633

传真：(0757) 28391550

网址：<http://panasonic.cn>

原产地：中国

中国印刷

发行：2016年04月

P0416-0 AAV4C8950 C