

XWAM

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器使用说明

产品概述

主要特点：DSP 为核心，数字设定，数字显示，保护功能完备、保护性能可靠，零序电流检测，通用电流互感器检测电流，有 RS-485、MODBUS 通讯接口。

保护功能：缺相、短路、接地、堵转、过载、电流不平衡、零序。

适用范围：电压不高于 1140V，频率为 50Hz 或 60Hz 的三相交流电动机。

电流互感器一次电流 (A)	100	150	200	300	400	500	600	800
最大设定电流 (A)	100	150	200	300	400	500	600	800
最小设定电流 (A)	20	30	40	60	80	100	120	160
电动机最大功率 (KW)	45	75	110	160	200	250	315	355
电动机最小功率 (KW)	11	15	22	30	45	55	75	90

工作电压：AC 85V — 265V、DC 85V — 265V

功率消耗：小于 2W

采集精度：0.5

环境温度：- 20℃ — 50℃

继电器触点：AMDP-X/E211：1 常开触点，AC 250V/10A（阻性负载）、DC 30V/10A

AMDP-X/E212：两组 1 常开、1 常闭触点，AC 220V/5A（阻性负载）、DC 30V/5A

零序电流输入阻抗：小于 1 Ω

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器数据显示


AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器在电动机未发生故障时，显示电动机 A、B、C 相及零序电流；当电动机发生缺相、短路、接地、堵转、过载、电流不平衡、零序故障时，断开内部继电器触点停止电动机运行（故障灯亮），同时显示故障代码指示故障类型，并且显示电动机发生故障时的 A、B、C 相及零序电流值。

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器主单元

LED 数码管显示区

LED 数码管显示区有 5 位 LED 数码管，显示电动机的三相及零序电流、设定参数、故障代码。

LED 数码管在电动机未发生故障时，显示电动机的 A、B、C 相及零序电流。最左边 LED 数码管分别以 A、B、C、L 表示 A、B、C 相及零序电流，其余四位 LED 数码管显示 A、B、C 相及零序电流数值，每项显示 2 秒钟后更换下一项显示。



XWAM

LED 数码管在进行参数设置时,显示设定参数的参数号及参数值,最左边 LED 数码管显示参数号码,其余四位 LED 数码管显示设定参数的数值。在参数设置状态时,如果 5 秒钟没有按键操作,LED 数码管自动切换到显示电动机三相及零序电流状态或显示故障代码状态。

键盘操作区

R 键: 复位键,当需要复位操作时按 R 键,复位操作会使单片机重新初始化、电动机停止运行,在电动机正常运行时,不应进行复位操作。

M 键: 存储键,当需要设置、检查、修改电动机保护器设定参数时按 M 键。

序号	操 作 前	操 作	操 作 后
1		按一次 M 键	
2		按一次 M 键	
3		按一次 M 键	

▲键: 选定参数数据位 (选定的数据位数字右下角的•点亮),每按一次▲键数字加 1。当所选定参数数据位的数字是 9 时,再按▲键数字变为 0。

序号	操 作 前	操 作	操 作 后
1		按一次 ▲ 键	
2		按一次 ▲ 键	
3		按一次 ▲ 键	
4		按一次 ▲ 键	

►键: 参数数据位选择键,每按一次►键参数选定的数据位就向右移动 1 位,当所选定参数的数据

序号	操 作 前	操 作	操 作 后
1		按一次 ► 键	
2		按一次 ► 键	
3		按一次 ► 键	
4		按一次 ► 键	

位是最右边一位时,再按►键右边第四位就被选定。

设置保护器参数时,最左边 1 位 LED 数码管显示参数号,其余 4 位显示参数值,按 M 键保护器

XWAM

依次、循环显示各参数号码及其对应的参数值。每按 1 次 M 键，保护器都保存当前显示的参数，同时调出下一参数。设置保护器参数时，右边 4 位 LED 数码管右下方的小数点是设置位有效的标志，哪位 LED 数码管右下方的小数点亮，表示该位设置有效，按 1 次▲键，该位数值加 1。设置保护器参数时，先按 M 键选择参数号，再按▲键、►键设定数值，再按 M 键保存设定值。

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器零序电流保护功能

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器既有接地保护功能，又有零序电流保护功能（需外接 LJ 型零序电流互感器），对于电动机绕组绝缘损坏经电动机外壳产生接地电流或位于电动机保护器下端的主电路电缆线绝缘损坏产生接地电流，电动机保护器的接地保护功能都会进行保护，当接地电流大于 25%且小于 100%参数 1 设定的电流值时，电动机保护器 10 秒保护动作；当接地电流大于参数 1 设定的电流值时，电动机保护器 0.6 秒保护动作，对于变压器中性点接地的供电系统，电动机保护器完全可以对发生上述事故的电动机进行保护。但是，对于变压器中性点不接地的供电系统，电动机绕组或主电路电缆线绝缘损坏产生的接地电流是很小的，接地保护功能是不能发挥作用的。

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器的零序电流保护与接地保护共用故障号 EE01 表示，当 AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器外接 LJ 型零序电流互感器时，零序电流保护功能起保护作用；不接 LJ 型零序电流互感器时，接地保护功能起保护作用。

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器 RS-485、MODBUS 通讯接口

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器配有 RS-485 通讯接口，可以与 DCS、PLC、上位计算机等可在 RS-485 通讯网络中作主站的设备进行 MODBUS、RS-485 通讯。在 RS-485 通讯网络中，AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器是从站。

数据格式：1 个起始位、8 个数据位、1 个校验位（奇校验、偶校验、无校验）、1 个或 2 个停止位；

通讯速率：300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600 BPS；

网站数量：在同一网段中，可连接 32 台配有 RS-485 通讯接口的电动机保护器；

通讯距离：通讯距离与数据传输速率相关，在波特率为 9600 BPS 的速率下，可达 1Km。

通讯功能：MODBUS、RS-485 通讯功能的详细资料请参考《电动机保护器 MODBUS 通讯技术手册》（AMDP、AMDG）、《电动机保护器 RS-485 通讯技术手册》（AMDP、AMDG）。

AMDP-X/E21□ 系列电动机故障代码

电动机故障代码含义

- | | | |
|--------------|-----------------|--------------|
| (1)、EE01：接地； | (2)、EE02：短路； | (3)、EE03：缺相； |
| (4)、EE04：堵转； | (5)、EE05：电流不平衡； | (6)、EE06：过载。 |

XWAM

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器各参数

电动机保护器设置参数

参数 1: 设置电动机工作电流, 每单位 1A; 设置范围是参数 D 设定值的 20%-100%, 出厂设置值是参数 D 设定值的 80%; 电动机工作电流的设定值如不在参数 D 设定值的 20%-100%之内, 电动机保护器的继电器不吸合, 电动机无法起动, 如出现这种情况只需重新修改参数 1、参数 D 的设定值。

参数 2: 设置电动机起动(起动电流大于参数 1 设置值 4 倍)保护时间, 每单位 0.1S, 设置范围: 1-300, 出厂设置值: 30。

参数 3: 设置电动机堵转(堵转电流大于参数 1 设置值 4 倍)保护时间, 每单位 0.1S, 设置范围: 1-300, 出厂设置值: 20。

参数 4: 设置电动机 1 相过载(1 相电流大于 100% 且小于 125%、另 2 相电流小于 100% 参数 1 设置值)保护时间, 每单位 0.1S, 设置范围: 1-9999, 出厂设置值: 4800。

参数 5: 设置电动机 2 相过载(2 相电流大于 100% 且小于 125%、另 1 相电流小于 100% 参数 1 设置值)保护时间, 每单位 0.1S, 设置范围: 1-9999, 出厂设置值: 3600。

参数 6: 设置电动机过载一(3 相电流大于 100% 且小于 125% 参数 1 设置值)保护时间, 每单位 0.1S, 设置范围: 1-9999, 出厂设置值: 2400。

参数 7: 设置电动机过载二(3 相电流大于 125% 且小于 150% 参数 1 设置值)、不平衡一(2 相或 1 相电流大于 125% 且小于 150%、另 1 相或 2 相电流大于 25%且小于 100% 参数 1 设置值)保护时间, 每单位 0.1S, 设置范围: 1-9999, 出厂设置值: 600。

参数 8: 设置电动机过载三(3 相电流大于 150% 且小于 200% 参数 1 设置值)、不平衡二(2 相或 1 相电流大于 150% 且小于 200%、另 1 相或 2 相大于 100% 且小于 125% 参数 1 设置值)保护时间, 每单位 0.1S, 设置范围: 1-9999, 出厂设置值: 300。

参数 9: 设置电动机过载四(3 相电流大于 200% 且小于 300% 参数 1 设置值)保护时间, 每单位 0.1S, 设置范围: 1-9999, 出厂设置值: 80。

参数 A: 设置电动机过载五(3 相电流大于 300% 且小于 400% 参数 1 设置值)保护时间, 每单位 0.1S, 设置范围: 1-9999, 出厂设置值: 40。

参数 B: 设置自复位功能及自复位时间, 参数 B 的出厂设置值为 B = 0000 (无自复位功能), 当将参数 B 设为 B = 1×××时, 保护器具有自复位功能, ×××是 1-999 分钟的自复位时间。

参数 C: 设置零序电流显示功能, 以 C4C3C2C1 四位十进制数表示 C 参数值, C1 是 C 参数右边数第一位十进制数, C1 是零序电流显示设置位。C1=0, 显示零序电流; C1=1, 不显示零序电流, 只显示 A、B、C 相电流, 出厂时 C 参数为 0000。

XWAM

参数 D: 设置电流互感器一次电流额定值, 可以是 100、150、200、300、400、500、600、800 之一, 出厂设置值: 300。

参数 E: 设置通讯参数, 以 E4E3E2E1 四位十进制数表示 E 参数值, E1、E2、E3、E4 分别是右边数第 1、2、3、4 位十进制数。E4 是 MODBUS、RS-485 通讯协议选择位, E4 = 1, MODBUS 通讯; E4 = 0, RS-485 通讯。E3、E2、E1 分别设置通讯的波特率、校验位、停止位。E3 为 1、2、3、4、5、6、7、8、9 分别表示波特率为 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600 BPS; E2 为 0、1、2 分别表示无校验、偶校验、奇校验; E1 为 0、1 分别表示 1 个停止位、2 个停止位。出厂时 E 参数为 0600。

参数 F: 设置通讯站地址, 范围为 01—99, 出厂时 F 参数为 06。

参数 L: 设置零序保护电流, 每单位 0.1mA, 设置范围是 10 - 2200, 出厂设置值: 500。

参数 P: 设置零序保护时间, 每单位 0.1S, 设置范围: 1- 9999, 出厂设置值: 10。

参数 0: 设置是否恢复 2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、E、F 号参数出厂设置值, 设置值: 0000、1111, 输入 0000, 不恢复 2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、E、F 号参数出厂设置值; 输入 1111, 恢复 2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、E、F 号参数出厂设置值。

保护器其它保护参数

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器的其它参数都使用优化的缺省值, 且不能重新设置。

- 1、短路保护时间: 0.3 秒;
- 2、接地保护时间: 电流大于参数 1 设置值 0.6 秒; 电流大于 25%且小于 100%参数 1 设置值 10 秒;
- 3、缺相保护时间: 电流大于参数 1 设置值 0.6 秒; 电流大于 25%且小于 100%参数 1 设置值 10 秒;


AMDP-X/E21□系列电动机保护器的接线

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器的继电器, 在保护器接通工作电源且电动机未发生故障时是吸合状态, 常开触点闭合、常闭触点断开; 在保护器未接通工作电源或虽接通工作电源但电动机发生故障时是非吸合状态, 常开触点断开、常闭触点闭合。


电动机保护器接线端子图

IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2 是检测 A、B、C 相电流信号的接线端子, L、N 是电动机保护器工作电源的接线端子, Z1、Z2 是 LJ 型零序电流互感器接线端子, 011、012 是电动机保护器内部继电器触点的接线端子。A、B 是 RS-485 通讯接线端子。

XWAM



AMDP-X/E211 系列保护器主单元接线端子图




AMDP-X/E212 系列保护器主单元接线端子图

电动机保护器接线方法：

将电动机主电路 A、B、C 相电源线分别接到 A、B、C 相电流互感器一次的接线端；将电动机保护器的 L、N 接线端子接到 AC 220V 电源上；将 Z1、Z2 接到 LJ 型零序电流互感器的输出端；将电动机保护器的 O11、O12 接线端子串接于电动机控制接触器线圈回路中。用导线分别将 IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2 接到 A、B、C 相电流互感器二次接线端子。将 A、B 接到 RS-485 通讯网络。

特别需要注意，电动机运行时，连接主单元和电流互感器二次接线端子的 IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2 及零序电流互感器的导线是不许断开的。




电动机运行时，连接主单元和电流互感器的 IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2 及零序电流互感器的导线是不许断开的。

AMDP-X/E211 系列电动机保护器应用电气原理图

XWAM

AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器主单元外形及安装尺寸



AMDP-X/E21□ 系列电动机保护器主单元外形及安装孔尺寸

在公司网站 [http:// WWW.SY-XINWEI.COM](http://WWW.SY-XINWEI.COM) 的“资料下载”栏目有更详细、不断更新的《使用说明书》、《选型手册》、《使用手册》、《通讯技术手册》、《应用技术手册》等电子版资料，欢迎下载使用。

单位：沈阳新维自动化有限公司
 地址：沈阳市浑南新区浑南四路 1 号 A1928 室
 电话：024-83812196、83812190、83812195
 网址：<http://WWW.SY-XINWEI.COM>
 沈阳新维自动化有限公司

邮编：110180
 传真：024-83812195
 E-mail：XW@SY-XINWEI.COM
[HTTP://WWW.SY-XINWEI.COM](http://WWW.SY-XINWEI.COM)